



Утверждаю:

Директор АУСО РБ

«Бабушкинский ДИ»

Д.О. Баранников

«03» 09 2021 года

АКТ

Проверки готовности АУСО РБ «Бабушкинский дом-интернат» к отопительному сезону 2021-2022 годов.

Комиссия в составе Копылова С.Б. – начальника АХП, Алексеева Г.В. – инженера по охране труда, Назарова П.К. – машиниста котельной провела проверку готовности учреждения к отопительному сезону 2021-2022 годов.

Проверка готовности проводилась в отношении следующих объектов:

1. Котельная
2. Теплотрасса
3. Жилые корпуса
4. Хозяйственные помещения (гаражи, склады, овощехранилище, водонапорная башня).

1. В здании котельной произведен ремонт котлов и котельного оборудования. Произведены сварочные работы котла КВР-1, установлен новый дымосос ДН-9. Произведена ревизия электропроводки и электрооборудования, произведена замена 2-х колосников. Помещения котельной выбелены и выкрашены. Создан необходимый запас задвижек, колосников, электродов, в резерве имеется центробежный насос. Заключен договор на поставку угля. Создан необходимый запас угля.

2. Отремонтированы смотровые колодцы, произведена ревизия задвижек.

3. Жилые корпуса проведен ремонт радиаторов отопления, установлены дополнительные спускные краны, произведена опрессовка отопительной системы давление 4 атм.

4. В хозяйственных помещениях проведен ремонт радиаторов отопления, произведена опрессовка отопительной системы давление 4 атм.

После проверки запущена в эксплуатацию система отопления 3 сентября 2021 года в связи с неблагоприятными погодными условиями.

АУСО РБ «Бабушкинский дом-интернат» готово к отопительному сезону 2021-2022 годах.

Начальник АХП
Инженер по ОТ и ТБ
Машинист котельной

С.Б. Копылов
Г.В. Алексеев
П.К. Назаров